



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

**пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,

«21» октября 2024г.

ул. Полярников, д.5

На основании: распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «21» октября 2024года с «11 » час. «00» мин. до «17» час. «00 » мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: ул.Кржижановского,д.5,корп.3.лит.А

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад № 131 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 131 Иванова Галина Владимировна

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: представлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: нет

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСППЗ	Её наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	б/н от 27.09.24г.		в наличии
СОУЭ	в наличии	б/н от 27.09.24г.		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	б/н 27.09.24г.		в наличии
АУПТ	Не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: Акт проверки ВППВ от 26.09. 2023г.

Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, журнал учета огнетушителей ведется в полном объеме.

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Удостоверения о прохождении ПТМ в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно- профилактическ ого мероприятия
1	2	3	4
1.	Под лестничными маршами и площадками хранение сгораемых	ППР в РФ п.16 к	

	материалов.		
2.	Замок на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.(1 этаж пищеблок)	ППР в РФ п. 26	
3	На путях эвакуации из здания (центральный выход) хранятся сгораемые материалы.	ППР в РФ п. 27 б	
4	Дверь эвакуационного выхода из здания (центральный) заблокирована.	ППР в РФ п. 27 б	
5	На путях эвакуации из здания (левое крыло) хранится инвентарь	ППР в РФ п. 27 б	
6	На путях эвакуации из здания (правое крыло) хранятся сгораемые материалы.	ППР в РФ п. 27 б	
7.	На дверях подвального помещения не размещена информация о месте хранения ключей.	ППР в РФ п.18	
8.	В подвальном помещении хранится мебель и другие посторонние предметы.	ППР в РФ п.16б	
9	Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.	ППР в РФ п. 17(1)	

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях
 Присутствовало человек: 2

Вручена памятка по пожарной безопасности: «Детская шалость с огнем- частая причина пожаров», «Правила пользования огнетушителем», «Пожарная охрана Невского района сообщает», «Противопожарная безопасность», «ППБ на даче в осенний период», «Правила использования электроприборов».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД –

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования к документации по пожарной безопасности.

Иные мероприятия проведённые в период пожарно-профилактического мероприятия:

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, Акт ТО АУПС и СОУЭ, ЦАСПИ, , справка об эвакуации, акт то ВППВ, тех. отчет по замеру сопротивления изоляции, планы осенне-зимний, весенне-летний п/о период.

Инструктор противопожарной профилактики
ПЧ ГПС ПЧ (П)

« 21 » сентября 2024.

Романова Ю.В.

Первый экземпляр акта получил:

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

« _____ » _____ 2024г.

(подпись)